

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00394/23

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Сервис» (ООО «Техно-Сервис»),
Адрес (место нахождения): 140188, Московская область, г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 31, комн. 49,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 140188, Московская область, г. Жуковский, ул. Молодежная,
д. 31, комн. 49, ОГРН 1117746646302, ИНН 7705959166, Телефон: +7(495)212-92-21, Адрес электронной почты:
info@aluminstroy.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофФасадСтрой» (ООО «ПрофФасадСтрой»),
Адрес (место нахождения): 117218, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Котловка, ул. Кржижановского, д.
29, к. 2, помещ. 7, ком. 2.,
Адрес производства: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, пом. 10,
ОГРН 1047796088592, ИНН 7709530089.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место
нахождения: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления
деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер
ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-
495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели алюминиевые композитные «Алюминстрой Goldstar FR» толщиной 4 мм
с защитно-декоративным покрытием из полиэтилентерефталатной пленки (ПЭТ-
пленка) с печатным рисунком, нанесенным методом горячей ламинации, типа
Sublitex, толщиной не более 20 мкм, и стальные композитные «Алюминстрой
Goldstar ST» толщиной от 2 до 4 мм с защитно-декоративным покрытием из
полиэтилентерефталатной пленки (ПЭТ-пленка) с печатным рисунком,
нанесенным методом горячей ламинации, типа Sublitex, толщиной не более 20
мкм, изготавливаемые в соответствии с ТУ 5275-001-30170745-2012 «Панели
композитные Алюминстрой Goldstar».
Серийный выпуск.

Код ОКПД2: 25.11.23

Код ТН ВЭД
ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 1802/ТР, 1803/ТР от 22.03.2023 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные
Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).
Акт о результатах анализа состояния производства № 1296/23 от 20.02.2023 г. (Орган по сертификации АНО
«Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).
Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п.7 метод II),
Группа трудновоспламеняемые (В1), при испытаниях по ГОСТ 30402-96,
Группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18),
Группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (4.20),
Группа нераспространяющие (РП1) по скорости распространения пламени по поверхности, при испытаниях по
ГОСТ Р 51032-97.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

27.03.2023

по

26.03.2028

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

Эксперт (эксперты)

Чарушкин С.В.

